

**«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության համակցված շոգեգազային ցիկլով աշխարող էներգաբլոկի պայմանագրային և փնտրիների հզորությունները 2020 թվականին**

N	Ամիս Ամսաթիվ	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11	12		
		1-31	1-29	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-3	4		5-30	1-13	14		15-31	1-30	1-31
											ժամը 00:00- 23:30	ժամը 23:30- 24:00			ժամը 00:00- 23:30	ժամը 23:30- 24:00			
1.	Պայմանագրային հզորություն	228.6	228.6	228.6	228.6	228.6	228.6	228.6	228.6	228.6	228.6	0	0.0	0.0	0	228.6	228.6	228.6	228.6
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	228.6	228.6	228.6	228.6	0	0	0	0
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	6	11	16	19	22	26	31	31	24	24	0	0	0	0	19	19	16	6
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	4	9	14	19	22	26	31	31	24	24	0	0	0	0	19	19	14	4
2)	Ջերմային բեռնվածքով պայմանավորված սահմանափակումներ	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4.	Տնօրինելի հզորություն կոնդեսացիոն ռեժիմում	224.6	219.6	214.6	209.6	206.6	202.6	197.6	197.6	204.6	204.6	0.0	0.0	0.0	0.0	209.6	209.6	214.6	224.6
5.	Տնօրինելի հզորություն ջերմաֆիկացիոն ռեժիմում	222.6	217.6	212.6	209.6	206.6	202.6	197.6	197.6	204.6	204.6	0.0	0.0	0.0	0.0	209.6	209.6	212.6	222.6