

Աղյուսակ 2

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերության պայմանագրային և փնտրինելի հզորությունները 2021 թվականին

№	Ամիս	1				2			3			4				5				
	Ամսաթիվ	1-31	1-14	15-16	17-28	1-10	11-12	13-31	1-13	14-15	16-25	26-27	28-30	1-19	20	21-24	25	26-31		
																	ժամը 00:00- 02:42	ժամը 02:42- 24:00		
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	180.8	180.8	128.4	180.8	266.3	228.3	266.3	266.3	228.3	266.3	213.9	266.3	266.3	161.5	266.3	266.3	351.8	351.8	
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	171.0	171.0	
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	104.8	104.8	52.4	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	52.4	104.8	104.8	0.0	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	223.4	223.4	275.8	223.4	137.9	175.9	137.9	137.9	175.9	137.9	190.3	137.9	137.9	242.7	137.9	137.9	52.4	52.4	
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	0.0	0.0	
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	52.4	52.4	104.8	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	104.8	52.4	52.4	157.2	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	7.0	7.0	7.0	22.5	19.0	22.5	7.0	3.5	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4.	Տնօրինելի հզորություն	180.8	173.8	121.4	173.8	243.8	209.3	243.8	259.3	224.8	259.3	206.9	259.3	266.3	161.5	266.3	266.3	351.8	351.8	
ՄՎտ																				
N	Ամիս	6		7		8		9				10				11		12		
	Ամսաթիվ	1-30	1-31	1-31	1-8	9-10	11-13	14-15	16	17-30	1-12	13-14	15-27	28-29	30-31	1-30	1-22	23-24	25-31	
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	351.8	351.8	351.8	351.8	266.3	351.8	313.8	299.4	351.8	351.8	313.8	351.8	299.4	351.8	351.8	351.8	266.3	351.8	
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	171.0	
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	52.4	104.8	104.8	104.8	104.8	52.4	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	52.4	52.4	52.4	52.4	137.9	52.4	90.4	104.8	52.4	52.4	90.4	52.4	104.8	52.4	52.4	52.4	137.9	52.4	
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.0	
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	104.8	52.4	52.4	52.4	52.4	104.8	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4.	Տնօրինելի հզորություն	351.8	351.8	351.8	351.8	266.3	351.8	313.8	299.4	351.8	351.8	313.8	351.8	299.4	351.8	351.8	351.8	266.3	351.8	